

ZERTIFIKAT



GEBÄUDEPRÜFUNG „WOHGESUNDES RAUMKLIMA“

für

Firma **Zimmerei Braun**
Straße **Im Branden 16**
Betriebsstandort **D-88634 Herdwangen**

Bauvorhaben: Groganz, Hürstenweg 7, 78357 Zoznegg
Messtermin: 17.06. 2016, 9.00Uhr

Messdaten:

TVOC-Wert < 1000 µg/m ³ gem. UBA RL	✓
Alle Einzelstoffe < RW 1 gem. UBA RL	✓
Formaldehyd RW < 80 µg/m ³	✓
Gültigkeitsdauer:	30. Juni 2018
Labor- und Prüfdatum:	21. Juni 2016

RW = Richtwert | Das Messverfahren gem. ISO 16000ff für Raumlufuntersuchungen wurde angewandt. Das Raumklimazertifikat wird ausschließlich für oben beschriebene Gebäude inkl. der Bauprodukte und Bauweise vergeben. Die Messung wurde im 8 Std. ungelüfteten Zustand und ohne Lüftungsanlage durchgeführt. Die Bewertung der Messergebnisse erfolgt gemäß den Richtwertvorgaben des Umweltbundesamtes und der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Kommission Innenraumluftthygiene und der Obersten Landesgesundheitsbehörden und gemäß den Bewertungs- und Prüfbedingungen des IQUH in seinen AGBs.

Die Prüfanforderungen wurden erreicht

IQUH - Weikersheim, den 7. Juli 2016


Karl-Heinz Weinisch
Institutsleiter


Dipl.-Ing. Rainer Sonn
Messplanung



INSTITUT FÜR QUALITÄTSMANAGEMENT UND UMFELDDHYGIENE

Normgerechte Messung TVOC
gemäß DIN EN ISO 16000-6
mit GCMS DNPH-Kartusche

Bestimmung mit HPLC nach DIN EN ISO 16000-3

Laboranalytik: Dr. Thomas Wirkner
Messtechnik: Dipl.-Ing. Robert Simon

Institut für Qualitätsmanagement und Umfeldhygiene

Deutschordestr. 4/3 97990 Weikersheim
Fon: 07934 - 91210
Fax: 07934 - 912120
Mail: info@iquh.de
Web: www.iquh.de